

Parâmetros	Valor Paramétrico (DL 306/2007, na sua atual redação)	Resultados das análises de água para consumo humano				
		Referente ao período: 01 Outubro a 31 Dezembro 2022				
		Análises Previstas	CR1	CR2	CI	
		3	1	1		
<b>Controlo de Rotina 1 - CR1</b>						
		% Análises realizadas	Valor obtido		% Análises que cumprem a legislação	
			Mínimo	Máximo		
Bactérias coliformes (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100	
<i>Escherichia coli</i> (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100	
Cloro residual livre (mg Cl <sub>2</sub> /L)	---	100	0,3	0,8	100	
<b>Controlo de Rotina 2 - CR2</b>						
Microrganismos viáveis a 22°C (ufc/mL)	---	100	<10 (LQ)	<10 (LQ)	100	
Microrganismos viáveis a 36°C (ufc/mL)	---	100	<10 (LQ)	<10 (LQ)	100	
<i>Enterococos</i> (ufc/100 mL)	0	100	0	0	100	
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,5	100	8,0 (22 °C)	8,0 (22 °C)	100	
Condutividade eléctrica a 20,0°C (µS/cm)	2500	100	481	481	100	
Cor (mg/L PtCo)	20	100	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	100	
Cheiro, a 25 °C (Fator de diluição)	3	100	< 1 (25 °C) (2 dias)	< 1 (25 °C) (2 dias)	100	
Sabor, a 25 °C (Fator de diluição)	3	100	< 1 (25 °C) (2 dias)	< 1 (25 °C) (2 dias)	100	
Turvação (UNT)	4	100	0,17	0,17	100	
<b>Controlo de Inspeção - CI</b>						
<i>C. perfringens</i> incluindo esporos (ufc/100 mL)	0	100	0	0	100	
Alumínio (µg Al/L)	200	100	<10(LQ)	<10(LQ)	100	
Amónio (mg NH <sub>4</sub> /L)	0,50	100	<0,040(LQ)	<0,040(LQ)	100	
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	100	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)	100	
Arsénio (µg As/L)	10	100	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	100	
Benzeno (µg/L)	1,0	100	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	100	
Boro (mg B/L)	1,0	100	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	100	
Bromato (µg BrO <sub>3</sub> /L)	10	100	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	100	
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	100	<1,5(LQ)	<1,5(LQ)	100	
Cálcio (mg Ca/L)	---	100	12,4	12,4	100	
Chumbo (µg Pb/L)	10	100	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	100	
Cianetos (µg CN/L)	50	100	<10(LQ)	<10(LQ)	100	
Cloreto (mg Cl/L)	250	100	62,2	62,2	100	
Cobre (mg Cu/L)	2,0	100	<0,04(LQ)	<0,04(LQ)	100	
Crómio (µg Cr/L)	50	100	4,2	4,2	100	
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	100	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	100	
Dureza total (mg CaCO <sub>3</sub> /L)	---	100	76,0	76,0	100	
Ferro (µg Fe/L)	200	100	<10,0(LQ)	<10,0(LQ)	100	
Fluoreto (mg F/L)	1,5	100	0,63	0,63	100	
Magnésio (mg Mg/L)	---	100	11,0	11,0	100	
Manganês (µg Mn/L)	50	100	<4,0(LQ)	<4,0(LQ)	100	
Mercurio (µg Hg/L)	---	100	<0,30(LQ)	<0,30(LQ)	100	
Níquel (µg Ni/L)	20	100	<6,0(LQ)	<6,0(LQ)	100	
Nitrato (mg NO <sub>3</sub> /L)	50	100	40,4	40,4	100	
Nitrito (mg NO <sub>2</sub> /L)	---	100	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	100	
Oxidabilidade meio ácido (mg O <sub>2</sub> /L)	5,0	100	<1.3(LQ)	<1.3(LQ)	100	
Selénio (µg Se/L)	10	100	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	100	
Sódio (mg Na/L)	200	100	70	70	100	
Sulfato (mg SO <sub>4</sub> /L)	250	100	14,8	14,8	100	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	100	<0,0020 (LQ)	<0,0020 (LQ)	100	
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L)	Benzo(b)fluoranteno	---	100	<0,005 (LQ)	<0,005 (LQ)	100
	Benzo(k)fluoranteno	---	100	<0,005 (LQ)	<0,005 (LQ)	100
	Benzo(g,h,i)perileno	---	100	<0,005 (LQ)	<0,005 (LQ)	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	100	<0,005 (LQ)	<0,005 (LQ)	100
HAP Total (µg/L)	0,1	100	<0,020 (LQ)	<0,020 (LQ)	100	
Tetracloroetano (µg/L)	---	100	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	100	
Tricloroetano (µg/L)	---	100	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	100	
Soma do Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10,0	100	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	100	
Trihalometanos (THM) (µg/L)	Clorofórmio	---	100	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	100
	Bromofórmio	---	100	16,4	16,4	100
	Dibromoclorometano	---	100	10,3	10,3	100
	Bromodichlorometano	---	100	2,1	2,1	100
Trihalometanos totais (THM) (µg/L)	100,0	100	28,8	28,8	100	
Pesticidas individuais (µg/L)	2,4 - D <sup>(1)</sup>	0,10	100	N.A.	N.A.	100
	Bentazona <sup>(1)</sup>	0,10	100	N.A.	N.A.	100
	Desetilterbutilazina <sup>(1)</sup>	0,10	100	N.A.	N.A.	100
	Terbutilazina <sup>(1)</sup>	0,10	100	N.A.	N.A.	100
	Glifosato <sup>(1)</sup>	0,10	100	N.A.	N.A.	100
Pesticidas totais (µg/L) <sup>(1)</sup>	0,50	100	N.A.	N.A.	100	
Alfa Tota (Bq/L)	0,5	100	0,020	0,020	100	
Beta Total (Bq/L)	1,0	100	0,353	0,353	100	
Trítio (Bq/L)	100	100	<10,0	<10,0	100	
Dose Indicativa Total (TID) (mSv/ano)	0,10	100	<0,10	<0,10	100	
Radão (Bq/L)	500	100	<10,0	<10,0	100	

N.A. - Não Aplicável

(1) - Parâmetro não determinado, nos termos da isenção de pesquisa de pesticidas concedida pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Controlos	Incumprimentos	% incumprimento	Causas	Medidas corretivas
CR1	0	0	-	-
CR2	0	0		
CI	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Em conformidade com o estabelecido no n.º2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada dão a conhecer, aos consumidores do concelho de Ponta Delgada, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 4.º trimestre de 2022.				Data da Publicação: 14/fev/2023