

PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PCQA) - 2026



RESULTADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA

CONCELHO DE PONTA DELGADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

PONTO DE ENTREGA À CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA

Os resultados das análises definidas para o ano de 2026 são apresentados nas tabelas seguintes. Os resultados encontram-se distribuídos por tipo de controlo (CR1, CR2 ou CI) sendo que cada controlo inclui um conjunto de parâmetros, definidos pelo n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. A frequência de determinação para cada tipo de controlo encontra-se definida no mesmo diploma e depende da população servida e do caudal consumido em cada zona de abastecimento.

Os resultados da qualidade da água relativos aos PCQA de 2025 e de 2026 encontram-se disponíveis neste *site*, no separador "Qualidade da Água" - "Resultados" - "2025" ou "2026".

ZONA DE ABASTECIMENTO - PONTO DE ENTREGA À CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA

			Resultados - R1					
			Parâmetros relativos a subst. indesejáveis			Parâmetros Microbiológicos		
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Cloro Residual Livre (mg/l Cl ₂)		Coliformes Totais (ufc/100 ml)	E. coli (N/100 ml)		
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	0,15	Sem Valor Paramétrico	0	Valor Paramétrico: 0	0	
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CRI)	31/03/2026	3023	0,27		0		0	
				Procedimento: Colorimetria - ME-22 ver.04 de 29/02/2016		Procedimento: ISO 9308-01:2014	Valor Paramétrico: 0 Procedimento: ISO 9308-01:2014	

Valores que não cumprem o n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

ZONA DE ABASTECIMENTO - PONTO DE ENTREGA À CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA

Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Resultados - R2								
			Parâmetros Organolépticos				Parâmetros F. Químicos			Parâmetros Microbiológicos	
			Cor	Cheiro	Sabor	Turvação	pH	Cond.	F	Nº Col. a 22°C	Enterococos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	<5	<3	<3	<0,5	7,1	114	0,885	0	0

Valores que não cumprem o n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

Procedimentos e valores de referência

Parâmetro	Procedimento	Valor Parar	Unidades
Cor	NP 627:1972	20	mg/l PtCo
Cheiro	EN 1622	3	-
Sabor	EN1622	3	-
Turvação	ME-16	4	UNT
pH a 20°C	NP 411	≥6,5≤9,5	-
Condutividade El	NP 732:1969	2500	□S/cm
Fluoretos (F)	PT 60 (8) 2017-	1,5	mg/l
Nº de Colónias a	ISO 6222:1999	S/ alteração	N/ml
Enterococos	ISO 7899-2	0	N/100 ml

ZONA DE ABASTECIMENTO - PONTO DE ENTREGA À CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA

			Resultados - I																
			Parâmetros Físico-Químicos																
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Sb	As	B	Cd	Pb	Cu	Mn	Cr	Oxida.	Fe	Pest. T. 1	Tetracloroeteno	Tricloroeteno	Bromato	Benzopireno	Urânio	
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	<1,0	2,6	0,014	<0,20	<1,0	0,0043	<15	<1,0	<1,0	192	<0,03	<0,2	<0,1	<3,0	<0,003	0,31	
			Parâmetros Físico-Químicos																
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Al	Hg	Ni	NO2	HAP ³	Na	K	Se	SO4	Nitratos	Amónio	CN	Calcio	Tri-halometanos ²	Magnésio	Benzeno	D. Total
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	<60	<0,010	<2,0	<0,02	<0,02	20,9	3,87	<1,0	<5	<2,0	<0,1	<5,0	0,92	9,36	0,726	<0,20	5,28
			Parâmetros Físico-Químicos										Parâmetros Radiológicos				Parâmetros Microbiológicos		
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Cloretos	Cloritos	Cloratos	Cloreto de Vinilo	Epilcloridrina	Acilamida	17-beta-estradiol	HAA	Nonifenol	1,2-dicloroetano	Radão	α	β	Tritio	DI	C. perfringens	Criposporidium
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	25,4	<0,005	0,0257	<0,1	<0,05	<0,050	<0,80	2,80	<100	<0,750	<10,0	<0,04	<0,10	<10	<0,1	0	0

			Resultados - I											
			Parâmetros Físico-Químicos						HAP ³			Tri-halometanos ²		
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	PFAS	Bisfenol-A	B [b] F	B [k] F	B [ghi] P	I [1,2,3-cd] P	Clorofo.	Bromofórmio	DibromoCl.	Bromodichlorometano		
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	<0,00150	<0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,49	2,9	4,3	1,67		

Valores que não cumprem o n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

Procedimentos e valores de referência

Parâmetro	Procedimento	Valor paramétrico	Unidades	Parâmetro	Procedimento	Valor paramétrico	Unidades
Antimónio (Sb)	PT 81 (1) 2016-09 - EA	10	µg/l	Potássio (K)	CZ_SOP_DOG_02_00	S/alteração	mg/l
Arsénio (As)	SMEWW 3113 B:2017	10	µg/l	Sódio (Na)	SMEWW 3111 B:2017	200	mg/l
Boro (B)	PT 34 (0) 2007-12 - EA	1,5	mg/l	Selénio (Se)	SMEWW 3114 C:2017	20	µg/l
Cádmio (Cd)	SMEWW 3113 B:2017	5	µg/l	Sulfatos (SO4)	PT 60 (8) 2017-08 - CI	250	mg/l
Chumbo (Pb)	SMEWW 3113 B:2017	10	µg/l	Nitratos (NO3)	SMEWW 4500-NO3 E	50	mg/l
Cobre (Cu)	SMEWW 3111 B:2017	2	mg/l	Amónio (NH4)	Método de Nessler-ME	0,50	mg/l
Manganês (Mn)	SMEWW 3111 B:2017	50	µg/l	Cianetos (CN)	EAM	50	µg/l
Crómio (Cr)	SMEWW 3113 B:2017	50	µg/l	Cálcio*(Ca)	SMEWW 3111 B:2017	-	mg/l
Oxidabilidade em m	ISO 8476:1993 - Volum	5	mg/l	Tri-halometanos	CG	100	µg/l
Ferro (Fe)	SMEWW 3113 B:2017	200	µg/l	Magnésio (Mg)	SMEWW 3111 B:2017	-	mg/l
Pesticidas Totais	MI - Cálculo (CG)	0,5	µg/l	Benzeno (C6H6)	PT 112 (3) 2019-3 - G4	1,0	µg/l
Tetracloroeteno	GC/MS	10	µg/l	Dureza Total (Ca)	SMEWW 2340 B:2017	-	mg/l
Tricloroeteno	GC/MS	10	µg/l	Cloretos (Cl)	PT 60 (8) 2017-08 - CI	250	mg/l
Bromato (BrO3-)	CI	10	µg/l	1,2-dicloroetano	CG - MS	3,0	µg/l
Benzopireno	HPLC-FLD	0,01	µg/l	Radão (Rn)	A-BV-PE-0077	500	Bq/l
Alumínio (Al)	MI - EAA (Fg)	200	µg/l	α-total	A-BV-PE-0010	0,1	Bq/l
Merúrio (Hg)	PT 11 (1) 2016-10 - EA	1	µg/l	β-total	A-BV-PE-0010	1,0	Bq/l
Níquel (Ni)	SMEWW 3113 B:2017	20	µg/l	Tritio (3H)	A-BV-PE-0049	100	Bq/l
Nitritos (NO2)	NP EN 26777:1996 - E	0,5	mg/l	Dose Indicativa (C. perfringens)	A-BV-PE-0047	0,1	mSv/ano
Hidrocarbonetos A	HPLC	0,1	µg/l	C. perfringens	ISO14189	0	N/100 ml
Cloreto de Vinilo	A-BV-PE-0063PyT-GC	0,5	µg/l	Criposporidium	ISO14189	0	N/100 ml
Epilcloridrina	A-BS-PE-0077 LLE-GC	0,1	µg/l	17-Beta-Estradiol	US EPA 535, US EPA	1	ng/l
Acilamida	US EPA 535, US EPA	0,1	µg/l	Nonifenol	European Standard BT	300	ng/l
				Cloritos (mg/L)	CSN EN ISO 15061, C	0,7	mg/l
				Cloratos (mg/L)	CSN EN ISO 15061, C	0,7	mg/l

ZONA DE ABASTECIMENTO - PONTO DE ENTREGA À CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA

			Resultados - I				
			Pesticidas Totais ¹				
<i>Local de recolha</i>	<i>Data</i>	<i>N.º do Boletim</i>	2,4-D	Terbutilazina	Desetilterbutilazina	MCPA	S-Metalocloro
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos (CI)	24/02/2026	1480	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03

Valores que não cumprem o n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.