	EDITAL n.º 2 Ano 2026 **ZA: Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos**

Parâmetros	**Valor Paramétrico** (DL 69/2023, na sua atual redação)	Resultados das análises de água para consumo humano			
		Referente ao período: 1 abril a 30 junho 2026			
		Análises Previstas	**CR1**	**CR2**	**CI**
			1	1	0
Controlo de Rotina 1 - CR1					
		% Análises realizadas	**Valor obtido**		**% Análises que cumprem a legislação**
			Mínimo	**Máximo**	
Bactérias coliformes (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100
Escherichia coli (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100
Cloro residual livre (mg Cl2/L)	---	100	0,31	0,31	100
Controlo de Rotina 2 - CR2					
Microrganismos viáveis a 22ºC (ufc/mL)	---	100	Não detectado	Não detectado	100
Enterococos intestinais (ufc/100 mL)	0	100	0	1	100
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,5	100	7,6 a 15ºC	7,6 a 15ºC	100
Condutividade eléctrica a 20,0ºC (µS/cm)	2500	100	110	111	100
Cor (mg/L PtCo)	20	100	< 5 (LQ)	< 5 (LQ)	100
Cheiro, a 25 ºC (Fator de diluição)	3	100	< 3	< 3	100
Sabor, a 25 ºC (Fator de diluição)	3	100	< 3	< 3	100
Turvação (UNT)	4	100	0,5	0,5	100
Fluoreto (mg F/L)	1,5	100	0,847	0,847	100
Controlo de Inspeção - CI					
C. perfringens incluindo esporos (ufc/100 mL)	0	N.A	N.A	N.A	N.A
17-beta-estradiol	1	N.A	N.A	N.A	N.A
Nonifenol	300	N.A	N.A	N.A	N.A
Alumínio (µg/L)	200	N.A	N.A	N.A	N.A
Amónio (mg/L)	0,50	N.A	N.A	N.A	N.A
Antimónio (µg/L)	10	N.A	N.A	N.A	N.A
Arsénio (µg/L)	10	N.A	N.A	N.A	N.A
Benzeno (µg/L)	1,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	N.A	N.A	N.A	N.A
Boro (mg/L)	1,5	N.A	N.A	N.A	N.A
Bromatos (µg/L)	10	N.A	N.A	N.A	N.A
Cádmio (µg/L)	5,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Cálcio (mg/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Chumbo (µg/L)	10	N.A	N.A	N.A	N.A
Cianetos (µg/L)	50	N.A	N.A	N.A	N.A
Cloretos (mg/L)	250	N.A	N.A	N.A	N.A
Cloritos (mg/L)	0,25	N.A	N.A	N.A	N.A
Cloratos (mg/L)	0,25	N.A	N.A	N.A	N.A
Cobre (mg/L)	2,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Crómio (µg/L)	50	N.A	N.A	N.A	N.A
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Dureza total (mg CaCO3/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Ferro (µg Fe/L)	200	N.A	N.A	N.A	N.A
Magnésio (µg/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Manganês (µg/L)	50	N.A	N.A	N.A	N.A
Mercúrio (µg/L)	1,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Níquel (µg/L)	20	N.A	N.A	N.A	N.A
Nitratos (mg/L)	50	N.A	N.A	N.A	N.A
Nitritos (mg /L)	0,5	N.A	N.A	N.A	N.A
Oxidabilidade meio ácido (mg/L)	5,0	N.A	N.A	N.A	N.A
Potássio (mg/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Selénio (µg Se/L)	20	N.A	N.A	N.A	N.A
Sódio (mg Na/L)	200	N.A	N.A	N.A	N.A
Sulfatos (mg SO4/L)	250	N.A	N.A	N.A	N.A
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(b)fluoranteno	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(k)fluoranteno	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(g,h,i)perileno	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	N.A	N.A	N.A	N.A
HAP Total (µg/L)	0,1	N.A	N.A	N.A	N.A
Tetracloroeteno (µg/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Tricloroeteno (µg/L)	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Clorofórmio	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Bromofórmio	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Dibromoclorometano	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Bromodiclorometano	---	N.A	N.A	N.A	N.A
Trihalometanos totais (THM) (µg/L)	100	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas individuais (µg/L) — 2,4-D	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas individuais (µg/L) — Terbutilazina	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas individuais (µg/L) — Desetilterbutilazina	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas individuais (µg/L) — MCPA	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas individuais (µg/L) — Metalocloro	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Pesticidas totais (µg/L)	0,50	N.A	N.A	N.A	N.A
Alfa Tota (Bq/L)	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Beta Total (Bq/L)	1,00	N.A	N.A	N.A	N.A
Radão (Bq/L)	500	N.A	N.A	N.A	N.A
Trítio (Bq/L)	100	N.A	N.A	N.A	N.A
Urânio (µg/L)	30	N.A	N.A	N.A	N.A
Acrilamida (µg/L)	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Bisfenol A (µg/L)	2,50	N.A	N.A	N.A	N.A
Cloreto de vinilo (µg/L)	0,50	N.A	N.A	N.A	N.A
Epicloridrina (µg/L)	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
Dose Indicativa Total (TID) (mSv/ano)	0,10	N.A	N.A	N.A	N.A
HAA (µg/L)	60	N.A	N.A	N.A	N.A
Soma de PFAS (µg/L)	0,1	N.A	N.A	N.A	N.A

N.A. - Não Aplicável

Controlos	**Incumprimentos**	**% incumprimento**	**Causas**	**Medidas corretivas**	
CR1	0	0,00%	-	-	
CR2	0	0,00%			
CI	0	0,00%			
TOTAL	0	0,00%			
Em conformidade com o estabelecido no n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, os Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento de Ponta Delgada dão a conhecer, aos consumidores do concelho de Lagoa e de Ponta Delgada, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 2º trimestre de 2026.				**Data da Publicação:**	10/jul/2026