EDITAL n.º 2

Ano 2026

ZA: Santo António

Parâmetros	Valor Paramétrico (DL 69/2023, na sua atual redação)	Resultados das análises de água para consumo humano			
		Referente ao período: 1 abril a 30 junho 2026			
		Análises Previstas	CR1	CR2	CI
			6	1	1
Controlo de Rotina 1 - CR1					
		% Análises realizadas	Valor obtido		% Análises que cumprem a legislação
			Mínimo	Máximo	
Bactérias coliformes (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100
Escherichia coli (ufc/100 ml)	0	100	0	0	100
Cloro residual livre (mg Cl2/L)	---	100	0,22	0,5	100
Controlo de Rotina 2 - CR2					
Microrganismos viáveis a 22ºC (ufc/mL)	---	100	32	32	100
Enterococos intestinais (ufc/100 mL)	0	100	0	0	100
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,5	100	7,6 a 15ºC	7,6 a 15ºC	100
Condutividade eléctrica a 20,0ºC (µS/cm)	2500	100	110	110	100
Cor (mg/L PtCo)	20	100	< 5 (LQ)	< 5 (LQ)	100
Cheiro, a 25 ºC (Fator de diluição)	3	100	< 3	< 3	100
Sabor, a 25 ºC (Fator de diluição)	3	100	< 3	< 3	100
Turvação (UNT)	4	100	≤ 0,5 (LQ)	≤ 0,5 (LQ)	100
Fluoreto (mg F/L)	1,5	100	0,858	0,858	100
Controlo de Inspeção - CI					
C. perfringens incluindo esporos (ufc/100 mL)	0	100	0	0	100
17-beta-estradiol	1	100	< 0,80 (LQ)	< 0,80 (LQ)	100
Nonifenol	300	100	< 100 (LQ)	< 100 (LQ)	100
Alumínio (µg/L)	200	100	< 60 (LQ)	< 60 (LQ)	100
Amónio (mg/L)	0,50	100	< 0,1 (LQ)	< 0,1 (LQ)	100
Antimónio (µg/L)	10	100	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	100
Arsénio (µg/L)	10	100	2,7	2,7	100
Benzeno (µg/L)	1,0	100	< 0,20 (LQ)	< 0,20 (LQ)	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	100	< 0,0030 (LQ)	< 0,0030 (LQ)	100
Boro (mg/L)	1,5	100	0,012	0,012	100
Bromatos (µg/L)	10	100	< 3,0 (LQ)	< 3,0 (LQ)	100
Cádmio (µg/L)	5,0	100	< 0,20 (LQ)	< 0,20 (LQ)	100
Cálcio (mg/L)	---	100	0,991	0,991	100
Chumbo (µg/L)	10	100	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	100
Cianetos (µg/L)	50	100	< 5,0 (LQ)	< 5,0 (LQ)	100
Cloretos (mg/L)	250	100	13,3	13,3	100
Cloritos (mg/L)	0,25	100	< 0,0050 (LQ)	< 0,0050 (LQ)	100
Cloratos (mg/L)	0,25	100	0,0339	0,0339	100
Cobre (mg/L)	2,0	100	0,0036	0,0036	100
Crómio (µg/L)	50	100	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	100	< 0,750 (LQ)	< 0,750 (LQ)	100
Dureza total (mg CaCO3/L)	---	100	5,42	5,42	100
Ferro (µg Fe/L)	200	100	< 40 (LQ)	< 40 (LQ)	100
Magnésio (µg/L)	---	100	0,716	0,716	100
Manganês (µg/L)	50	100	< 15 (LQ)	< 15 (LQ)	100
Mercúrio (µg/L)	1,0	100	< 0,300 (LQ)	< 0,300 (LQ)	100
Níquel (µg/L)	20	100	< 2,0 (LQ)	< 2,0 (LQ)	100
Nitratos (mg/L)	50	100	≤ 2,0 (LQ)	≤ 2,0 (LQ)	100
Nitritos (mg /L)	0,5	100	< 0,02 (LQ)	< 0,02 (LQ)	100
Oxidabilidade meio ácido (mg/L)	5,0	100	≤ 1,0 (LQ)	≤ 1,0 (LQ)	100
Potássio (mg/L)	---	100	3,800	3,800	100
Selénio (µg Se/L)	20	100	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	100
Sódio (mg Na/L)	200	100	20,100	20,100	100
Sulfatos (mg SO4/L)	250	100	< 5,00 (LQ)	< 5,00 (LQ)	100
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(b)fluoranteno	---	100	< 0,0200 (LQ)	< 0,0200 (LQ)	100
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(k)fluoranteno	---	100	< 0,0200 (LQ)	< 0,0200 (LQ)	100
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Benzo(g,h,i)perileno	---	100	< 0,0200 (LQ)	< 0,0200 (LQ)	100
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos individuais (µg/L) — Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	100	< 0,0200 (LQ)	< 0,0200 (LQ)	100
HAP Total (µg/L)	0,1	100	< 0,0200 (LQ)	< 0,0200 (LQ)	100
Tetracloroeteno (µg/L)	---	100	< 0,20 (LQ)	< 0,20 (LQ)	100
Tricloroeteno (µg/L)	---	100	< 0,10 (LQ)	< 0,10 (LQ)	100
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Clorofórmio	---	100	0,59	0,59	100
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Bromofórmio	---	100	3,13	3,13	100
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Dibromoclorometano	---	100	4,79	4,79	100
Trihalometanos (THM) (µg/L) — Bromodiclorometano	---	100	1,84	1,84	100
Trihalometanos totais (THM) (µg/L)	100	100	10,4	10,4	100
Pesticidas individuais (µg/L) — 2,4-D	0,10	100	< 0,030 (LQ)	< 0,030 (LQ)	100
Pesticidas individuais (µg/L) — Terbutilazina	0,10	100	< 0,030 (LQ)	< 0,030 (LQ)	100
Pesticidas individuais (µg/L) — Desetilterbutilazina	0,10	100	< 0,030 (LQ)	< 0,030 (LQ)	100
Pesticidas individuais (µg/L) — MCPA	0,10	100	< 0,030 (LQ)	< 0,030 (LQ)	100
Pesticidas individuais (µg/L) — Metalocloro	0,10	100	< 0,030 (LQ)	< 0,030 (LQ)	100
Pesticidas totais (µg/L)	0,50	100	< 0,03 (LQ)	< 0,03 (LQ)	100
Alfa Tota (Bq/L)	0,10	100	< 0,04 (LQ)	< 0,04 (LQ)	100
Beta Total (Bq/L)	1,00	100	< 0,10 (LQ)	< 0,10 (LQ)	100
Radão (Bq/L)	500	100	< 10,0 (LQ)	< 10,0 (LQ)	100
Trítio (Bq/L)	100	100	<10 (LQ)	<10 (LQ)	100
Urânio (µg/L)	30	100	0,32	0,32	100
Acrilamida (µg/L)	0,10	100	< 0,050 (LQ)	< 0,050 (LQ)	100
Bisfenol A (µg/L)	2,50	100	< 0,050 (LQ)	< 0,050 (LQ)	100
Cloreto de vinilo (µg/L)	0,50	100	< 0,10 (LQ)	< 0,10 (LQ)	100
Epicloridrina (µg/L)	0,10	100	< 0,050 (LQ)	< 0,050 (LQ)	100
Dose Indicativa Total (TID) (mSv/ano)	0,10	100	< 0,1 (LQ)	< 0,1 (LQ)	100
HAA (µg/L)	60	100	1,8	1,8	100
Soma de PFAS (µg/L)	0,1	100	< 0,00150 (LQ)	< 0,00150 (LQ)	100

N.A. - Não Aplicável

Controlos	Incumprimentos	% incumprimento	Causas	Medidas corretivas
CR1	0	0,00%	-	-
CR2	0	0,00%		
CI	0	0,00%		
TOTAL	0	0,00%		

Em conformidade com o estabelecido no n.º1 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, os Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento de Ponta Delgada dão a conhecer, aos consumidores do concelho de Lagoa e de Ponta Delgada, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 2º trimestre de 2026.

Data da Publicação: 24/ago/2026